

Акционерное общество  
«Сетевая компания Алтайкрайэнерго»  
656002, г. Барнаул, ул. Воровского, 163  
тел.: 8-800-700-90-23, факс: (3852) 24-56-73  
e-mail: priemnaya@altke.ru  
www.sk-altke.ru



Генеральному директору  
ООО «ЭНРОН ЭНЕРГО»

Гацкой Е.И.  
ул. Люблинская, 141  
г. Москва, 109382

Отзыв об электросчетчиках

Уважаемая Елена Игоревна!

АО «СК Алтайкрайэнерго» протестировано, полученное от ООО «ЭНРОН ЭНЕРГО» оборудование: Топаз 101-5(60)1-ШР1Э, Топаз 103-5(60)1-ШР1Э-04, и Топаз 301-5(60)1-ШР2Э.

Указанные приборы установлены в г. Новоалтайске Алтайского края в выносных щитах учета уличного исполнения. При вводе в эксплуатацию была выполнена проверка с применением эталонного прибора Энергомонитор-3.3Т1С и установлено соответствие заявленных в технических документах производителем класса точности и параметров данных приборов. Через 6 месяцев эксплуатации при проведении повторной проверке установлено, что указанные приборы отвечают паспортным характеристикам.

По итогам тестирования электросчетчиков типа «Топаз» возможно сделать вывод, что приборы учета соответствуют требованиям действующего законодательства РФ и могут быть рекомендованы для коммерческого учета электрической энергии.

Начальник управления транспорта  
и учета электрической энергии

А.Н. Колотий