

17.07.2017 № 115-45-2547
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ЭНРОН ЭНЕРГО»

Н.В. Марченко
ул. Люблинская, д. 141, оф. 708А
г.Москва, 109382

О тестировании ПУ Топаз

Уважаемый Николай Владимирович!

Для лабораторных испытаний от ООО «ЭНРОН ЭНЕРГО» были предоставлены следующие типы приборов учета:

- ТОПАЗ 102-5(60)1-ШС1М;
- ТОПАЗ 102-10(100)1-ШС1М;
- ТОПАЗ 104-5(60)1-ШС1Э-04В;
- ТОПАЗ 302-5(60)1-ШС2Э;
- ТОПАЗ 302-10(100)1-ШС2Э;
- ТОПАЗ 302-5(7,5)1-ТС2Э.

В ходе испытании на лабораторном стенде АО «ВОЭК» выявлено, что электросчетчики соответствуют классу точности и параметрам, заявленных производителем. Корпус компактный, крепление универсальное, удобное. Самоход приборов учета отсутствует. Зажимы на клеммных колодках надежные и удобные для крепления проводов.

По итогам испытаний можно сделать вывод, что приборы учета марки «ТОПАЗ» соответствуют требованиям действующего законодательства РФ и могут быть рекомендованы как для бытового, так и для промышленного применения.

ВРИО Начальника управления
формирования балансов и оптимизации потерь



Н. А. Шмелев

Исп. Ю.А. Бутаков
Тел. (4922) 44-32-98

