

Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

Юридический адрес: 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279/10,
ИНН 3804009506; ОГРН 1093804002544,

Телефон (3952) 25-99-46, E-mail: priemnaya_irkutsk@bresc.ru;

Почтовый адрес: 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, д.45, а/я 1127

Телефон (3953) 41-51-31, факс (3953) 41-69-16, E-mail: priemnaya@bresc.ru

«29» мар 2018г.

№ 113

Генеральному директору
ООО «Энрон – Энерго»
Марченко Н.В.

Уважаемый Николай Владимирович!

Метрологическая служба АО «БЭСК» провела испытание предоставленных ООО «Энрон Энерго» трансформаторов тока ТШП-Э30.

Проверка показала:

1. Все трансформаторы тока соответствуют ГОСТ 8.217-2003.
2. Трансформаторы тока собраны качественно.
3. Дублирование информации о технических характеристиках с двух сторон корпуса трансформатора тока.
4. Солидный межповерочный интервал – 12 лет.
5. Возможность крепления на DIN-рейку.

Данные трансформаторы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к современным СИ для качественного учета электрической энергии.

Ведущий инженер метролог
АО «БЭСК»



Фигурин Ю.В.